

ModLC-WM-P: modulo regolatore di luce ambiente con sensori incorporati di luminosità e di presenza e modo SMART

Il modulo ModLC-WM-P consente di trasmettere, attraverso il bus **CONTATTO**, il valore di luminosità ambiente rilevato dal sensore incorporato nel modulo stesso. Questo modulo comprende un algoritmo PID per la regolazione automatica della luce ambiente e alcuni modi SMART che permettono sostanzialmente di azzerare la programmazione del controllore MCP XT nella realizzazione di questo tipo di applicazioni. ModLC-WM-P ha inoltre un sensore di presenza incorporato.

Il modulo ModLC-WM-P trova dunque la sua naturale applicazione nella regolazione luminosa di uffici, negozi e open space, nel rispetto delle norme europee sulla classificazione energetica degli impianti (Norma Europea EN 15232).

ModLC-WM-P è adatto per il montaggio a parete; il sensore rileva la luce riflessa dalla superficie che si trova sulla linea del sensore (ad esempio il pavimento o una scrivania). Lo speciale sensore incorporato ha la medesima risposta spettrale dell'occhio umano. Il modulo ModLC-WM-P può misurare livelli di luce riflessa sino a 350 lux, in una unica scala di misura, con la risoluzione di circa 0.3 lux.

Nell'istante in cui avviene un rilevamento di movimento da parte del sensore di presenza, la lente avrà una retroilluminazione di colore BLU. Una volta cessato il rilevamento da parte del sensore, la retroilluminazione si spegnerà.

Il modulo ha una morsettiera a 7 poli per il collegamento del bus **CONTATTO** e di eventuali altri sensori di presenza (es. **DUEMMEGI SRP**) che debbano funzionare in parallelo con il sensore interno.

Il modulo ModLC-WM-P può funzionare esclusivamente in sistemi con controllore MCP XT. Il contenitore è di tipo plastico con grado di protezione IP20.

Nota: questo foglio tecnico si riferisce a ModLC-WM-P con FW 2.4 o superiore.

Programmazione indirizzo del modulo

ModLC-WM-P occupa un indirizzo di ingresso e, se abilitato, un indirizzo di uscita di pari valore; l'indirizzo viene assegnato mediante il programmatore FXPRO con l'apposito cavo inserito nel connettore azzurro all'interno del modulo.

Schema di collegamento


Lo schema che segue mostra come deve essere collegato il modulo ModLC-WM-P al bus **CONTATTO**.

L'ingresso (IN) può essere utilizzato per il collegamento di altri sensori di presenza che debbano funzionare in parallelo con quello incorporato; i contatti di questi sensori aggiuntivi, che devono essere privi di potenziale, devono essere collegati tra i morsetti +COM e IN.




In generale si tenga presente che il morsetto 1 è una uscita 24V per alimentare il contatto esterno, che, come detto, deve essere privo di potenziale. Il morsetto 2 è l'ingresso digitale del modulo e può essere attivato anche mediante una tensione continua positiva, riferita allo 0V, compresa tra 10 e 30V.

Collegamento a contatto di sensore di presenza aggiuntivo:



Nel caso in cui si utilizzi un sensore addizionale **DUEMMEGI SRP**, si faccia riferimento allo schema che segue.

Nel caso in cui fossero richiesti più sensori di rilevamento presenza SRP, è sufficiente collegarli in parallelo.




Caratteristiche di rilevamento

Il sensore di presenza è in grado di rilevare movimento sino ad una distanza di circa 10 metri in direzione perpendicolare al sensore stesso. Quindi non appena un corpo sarà in movimento, grazie alla rilevazione di radiazioni infrarosse emesse dal corpo, il sensore sarà in grado di rilevarne il movimento.

Per il calcolo della zona coperta fare riferimento alla seguente formula:

$$D = L \times 2.38$$

dove il D è il diametro della base del cono e L la distanza dal sensore, come nella figura che segue.



Quindi l'area di rilevamento (base del cono) aumenta allontanandosi dal sensore (entro il limite di circa 10 metri); tenere conto di ciò nel posizionamento del modulo.

Consigli per l'installazione

Il corretto posizionamento del sensore di luce gioca un ruolo fondamentale nelle applicazioni di regolazione automatica della luce. Pur essendo difficile stabilire una regola generale per il posizionamento del sensore, in quanto si dovrebbero valutare i vari casi specifici, in linea di massima il sensore andrebbe installato sulla parete ad una altezza di circa 2.30 metri in una posizione tale per cui la luce esterna che entra da eventuali finestre o altro non incida direttamente sul sensore stesso.

Questo perché, in caso contrario, la luce diretta sarebbe preponderante rispetto a quella riflessa che è quella che alla fine si vuole regolare (in quanto, generalmente, si vuole rendere costante l'illuminamento dei piani di lavoro).

Ad esempio, nel caso di un locale con due finestre su una parete, il sensore potrebbe essere posizionato sulla parete stessa tra le due finestre, quindi con il sensore rivolto verso l'interno. Bisogna inoltre fare in modo la superficie "vista" dal sensore sia "stabile", sia dal punto di vista della distanza dal sensore che del colore (sia esso il pavimento o una scrivania o altro). Si tenga conto che il sensore è orientato di circa 45 gradi rispetto alla verticale.

L'altezza e la posizione di installazione vanno comunque valutate tenendo in considerazione anche il sensore di presenza e la conformazione fisica del locale. Dato che il rilevamento di presenza è basato sulla rilevazione di emissioni infrarosse, è buona norma tenere conto anche dei seguenti aspetti relativi all'utilizzo ed all'installazione del modulo ModLC-WM-P, in modo da evitare errori nel rilevamento da parte del sensore stesso.

Rilevamento fonti di calore differenti dal corpo umano

I seguenti casi indicano delle situazioni in cui si potrebbero verificare errori di rilevamento da parte del sensore di presenza.

- x piccoli animali che entrano nel campo di rilevamento
- x emissioni di raggi infrarossi da parte di raggi solari, lampade ad incandescenza ed altre sorgenti simili
- x bruschi cambiamenti della temperatura dovuti a flussi di aria calda e fredda generati da impianti di ventilazione o riscaldamento o dal vapore degli umidificatori

Condizioni non favorevoli al rilevamento

- x il rilevamento di movimento da parte del sensore di presenza potrebbe essere disturbato dalla presenza di oggetti in vetro, materiale acrilico o qualsiasi altro materiale/sostanza che sia impenetrabile alle radiazioni infrarosse
- x una fonte di calore che non si muove oppure si muove troppo lentamente o troppo rapidamente potrebbe non essere rilevata dal sensore di movimento
- x il sensore risulta meno sensibile quando la temperatura del corpo in movimento da rilevare è prossima a quella dell'ambiente circostante


Ulteriori precauzioni

- x evitare che polvere e sporcizia si accumulino sulla lente del sensore in quanto il rilevamento di presenza potrebbe essere disturbato
- x la lente è costituita da materiale relativamente morbido (polietilene); evitare quindi urti o pesi che potrebbero graffiarla o deteriorarla
- x per la pulizia del sensore evitare l'utilizzo di detergenti liquidi che potrebbero penetrare nell'involucro del sensore e danneggiarlo

Per installare il modulo ModLC-WM-P seguire le fasi qui di seguito descritte.

Apertura del modulo

Individuare le due fessure ove sono alloggiati i piccoli denti smussati del fondello (normalmente sul lato inferiore). Inserire la punta di un piccolo cacciavite in una di queste fessure in modo che il fondello scatti verso l'esterno. Inserire poi il cacciavite nell'altra fessura in modo da estrarre completamente il fondello.




Assegnazione dell'indirizzo

Inserire l'apposito connettore del programmatore FXPRO nel connettore blu sul retro della scheda elettronica ed assegnare l'indirizzo base seguendo la normale procedura di tutti i moduli **CONTATTO**.



Connessione


Aprire il foro sul fondello aiutandosi con un piccolo tronchese o con un paio di forbici. Inserire i cavi (quelli del bus ed eventualmente quelli dell'ingresso) nel foro del fondello; fissare dunque il fondello alla parete facendo attenzione ad orientarlo correttamente (vedi dicitura UP sul fondello stesso). Assicurarsi che i cavi non siano in tensione.



Collegare i cavi alla morsettiera della scheda elettronica facendo riferimento allo schema elettrico.

Chiusura del modulo

Appoggiare il lato superiore del coperchio al fondello fissato al muro, in modo che i due denti sul lato superiore del fondello stesso si inseriscano nelle corrispondenti fessure e contemporaneamente il connettore sulla scheda elettronica si innesti nella morsettiera. A questo punto spingere delicatamente il lato inferiore del coperchio verso il fondello, sino a inserire i due denti smussati sul lato inferiore del fondello nelle corrispondenti fessure del coperchio.



Regolazione automatica della luce

Il modulo ModLC-WM-P include un algoritmo di regolazione di tipo PID (Proporzionale Integrale Derivativo). Questo permette di ottenere un sistema di regolazione automatica di luminosità: fissato il setpoint (1) voluto, il modulo ModLC-WM-P calcolerà autonomamente il valore ottimale che, inviato al dimmer della sorgente luminosa, permetterà di raggiungere e mantenere il setpoint stesso.

Quindi questo sistema di regolazione automatica inseguirà costantemente il setpoint assegnato, compensando così i contributi ambientali esterni, come ad esempio l'incremento o il decremento della quantità di luce proveniente dalle finestre del locale sottoposto a regolazione automatica.

La velocità con la quale il sistema di regolazione raggiunge il setpoint può essere tarata cambiando i parametri di regolazione K_i e K_i Fine; più è grande il valore del K_i (2) più velocemente il sistema raggiungerà il setpoint.

È inoltre possibile definire una zona di regolazione nell'intorno del setpoint (Zona K_i Fine) dove il controllo passa dal K_i al K_i Fine; in questo modo viene ridotta la velocità in modo da approssimarsi al setpoint con maggiore precisione evitando il più possibile sovraelongazioni e oscillazioni di assetamento. Una volta raggiunto il setpoint il regolatore non compierà più alcuna operazione fintanto che il valore misurato si trova all'interno di una zona, detta zona morta, che può essere definita, così come anche K_i e K_i Fine, in fase di messa in servizio.

Il modulo ModLC-WM-P consente inoltre di stabilire un valore di rampa da inviare al dimmer in modo da evitare che la variazione della luminosità della lampada avvenga in modo discontinuo, creando uno spiacevole effetto ottico.

(1): il setpoint è definito come il valore di luminosità che il sistema di autoregolazione ha come obiettivo da raggiungere e mantenere.

(2): velocizzare troppo il sistema può generare episodi di instabilità che possono manifestarsi anche come periodico spegnimento e accensione della sorgente luminosa.

Per dettagli sul significato e l'impostazione dei parametri disponibili per la regolazione automatica, fare riferimento al paragrafo "Configurazione del modulo ModLC-WM-P".

Funzionamento SMART

Per realizzare un impianto di regolazione automatica della luce ambiente, con o senza sensore di presenza, è possibile utilizzare ModLC-WM-P congiuntamente con opportuna programmazione del controllore MCP XT, che va eseguita in base alle richieste dell'applicazione.

Il modulo ModLC-WM-P ha però la possibilità di funzionare in modo SMART: in pratica sono disponibili alcune casistiche di funzionamento, che generalmente ricoprono la maggior parte dei casi reali; sarà dunque sufficiente selezionare il funzionamento SMART voluto, a scelta tra le opzioni disponibili, e il modulo provvederà a gestire autonomamente tutta la logica di funzionamento e regolazione, compresa la gestione dell'eventuale pulsante locale per la regolazione manuale, il sensore di presenza, la commutazione automatico/manuale e così via. In questo modo la programmazione di MCP XT si riduce a "girare" il contenuto del canale 2 di ingresso del ModLC-WM-P ai dimmer o al modulo ModDALI (nel caso di impianto con illuminazione DALI).

Il modulo ModLC-WM-P può quindi funzionare in modo tradizionale (che significa in modo assolutamente equivalente ai ModLC-WM-P con versione firmware antecedente la 2.0) oppure in modo SMART. Le casistiche SMART previste sono qui di seguito descritte. In tutti i casi il modulo ModLC-WM-P proporrà sul canale 2 di ingresso un valore o il codice di un comando da inviare ai dimmer o a un gruppo DALI.

Nella descrizione che segue per One Touch si intende una breve pressione del pulsante (inferiore a 400ms).

In tutti i casi è possibile eseguire regolazioni e commutazioni da supervisore agendo sui punti di uscita del CH4 oppure sul valore del CH2 di uscita (vedi paragrafo relativo alle informazioni via bus).

Modalità SMART 1

Composizione zona tipo:

- Modulo ModLC-WM-P
- Sensore presenza interno di ModLC-WM-P
- Pulsante locale connesso a Ix.y; il One touch su questo pulsante commuta tra AUTO e OFF

Dalla versione FW 2.1 è stata aggiunta una ulteriore variante per il modo SMART1, a seconda che il punto 6 del canale 4 di uscita (Ox:4.6) sia impostato a 0 o a 1.

Funzionamento con Ox:4.6=0:

Partendo con luci spente, al rilevamento di presenza si attiva la modalità di regolazione AUTO. Pressioni One Touch sul pulsante locale fanno commutare il sistema tra modalità AUTO e OFF. Pressioni prolungate del pulsante locale portano il sistema in MANUALE e attivano il monocomando (la luce aumenta o diminuisce per il tempo di pressione del pulsante). Allo scadere del tempo di ritardo relativo alla presenza, il sistema viene spento indipendentemente dalla condizione in cui ci si trovava (AUTO o MANUALE).

Funzionamento con Ox:4.6=1:

Partendo con luci spente, al rilevamento di presenza non succede nulla in quanto l'accensione in automatico può avvenire solo con una pressione One Touch sul pulsante locale. Pressioni One Touch successive sul pulsante locale fanno commutare il sistema tra modalità AUTO e OFF.

Pressioni prolungate del pulsante locale portano il sistema in MANUALE e attivano il monocomando (la luce aumenta o diminuisce per il tempo di pressione del pulsante). Allo scadere del tempo di ritardo relativo alla presenza, il sistema viene spento indipendentemente dalla condizione in cui si trovava (AUTO o MANUALE).

Modalità SMART 2

Composizione zona tipo:

- Modulo ModLC-WM-P
- Sensore presenza interno di ModLC-WM-P
- Pulsante locale connesso a Ix.y; il One touch su questo pulsante porta il sistema in MANUALE e commuta la luce tra 0% e un K% (a scelta tra 1 e 100%)

Funzionamento:

Partendo con luci spente, al rilevamento di presenza si attiva la modalità di regolazione AUTO. Pressioni One Touch sul pulsante locale portano il sistema in modalità MANUALE e commutano alternativamente le luci tra 0% e K% (K si imposta in fase di configurazione del ModLC-WM-P). Pressioni prolungate del pulsante locale portano il sistema in MANUALE e attivano il monocomando (la luce aumenta o diminuisce per il tempo di pressione del pulsante). Allo scadere del tempo di ritardo relativo alla presenza, il sistema viene spento indipendentemente dalla condizione in cui ci si trovava (AUTO o MANUALE).

Modalità SMART 3

Composizione zona tipo:

- Modulo ModLC-WM-P
- Sensore presenza interno di ModLC-WM-P
- Pulsante locale connesso a Ix.y; il One touch su questo pulsante porta il sistema in MANUALE e commuta la luce tra 0% e l'ultimo valore memorizzato

Funzionamento:

Partendo con luci spente, al rilevamento di presenza si attiva la modalità di regolazione AUTO. Pressioni One Touch sul pulsante locale portano il sistema in modalità MANUALE e commutano alternativamente le luci tra 0% e l'ultimo valore memorizzato dopo una regolazione manuale. Pressioni prolungate del pulsante locale portano il sistema in MANUALE e attivano il monocomando (la luce aumenta o diminuisce per il tempo di pressione del pulsante). Allo scadere del tempo di ritardo relativo alla presenza, il sistema viene spento indipendentemente dalla condizione in cui ci si trovava (AUTO o MANUALE).

Modalità SMART 4

Composizione zona tipo:

- Modulo ModLC-WM-P
- Sensore presenza assente (meglio utilizzare ModLC-WM senza sensore di presenza integrato)
- Pulsante locale connesso a Ix.y; il One touch su questo pulsante fa commutare il sistema tra AUTO e OFF

Funzionamento:

Partendo con luci spente, un One Touch sul pulsante locale attiva la modalità di regolazione AUTO; un successivo One Touch spegne. Con sistema indifferentemente acceso

o spento, pressioni prolungate del pulsante locale portano il sistema in MANUALE e attivano il monocomando (la luce aumenta o diminuisce per il tempo di pressione del pulsante). Per spegnere si deve eseguire un altro One Touch.

Sensore di presenza e ingresso digitale

Come accennato in precedenza, il modulo ModLC-WM-P è dotato di un ingresso digitale (ON/OFF configurabile NA/NC) che è condiviso con il sensore di presenza interno.

Quando si attiva il sensore (o l'ingresso), viene attivato il punto 2 del CH4 di ingresso del ModLC-WM-P; quando il sensore si disattiva, il punto 2 rimane attivo sino a quando non scade un tempo di ritardo che può essere configurato in fase di messa in servizio da 0 a 3600 secondi (1 ora). Questa caratteristica permette di segnalare a MCP XT, con il ritardo impostato, la disattivazione del sensore di presenza in modo da spegnere la sorgente luminosa con un certo ritardo dall'ultima presenza rilevata.

Questo permette, in particolare, di realizzare applicazioni di illuminazione a risparmio energetico che rispettano le nuove norme europee sulla classificazione energetica degli impianti (Norma Europea EN 15232).

Informazioni via bus

Come detto, ModLC-WM-P occupa, all'interno del bus **CONTATTO**, 1 indirizzo di ingresso e, se abilitato, 1 indirizzo di uscita, entrambi a 4 canali 16-bit.

Sezione di Ingresso:

Su questa sezione sono mappate le seguenti informazioni:

Punto	CH1	CH2	CH3	CH4
1	Valore equivalente al triplo della luminosità in lux rilevata dal sensore (3 x lux)	Valore calcolato per la regolazione automatica di luminosità	Non utilizzato	Stato Reg.Aut.
2				Stato IN+ritardo
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-

Il significato di queste informazioni di ingresso è qui di seguito descritto nel dettaglio.

CH1

Il canale 1 riporta un valore equivalente al triplo della luminosità in lux rilevata dal sensore.

Ad esempio se il valore del CH1 di ingresso fosse 300, allora il valore in lux sarà $300 : 3 = 100$. Viceversa, se il sensore stesse rilevando 100 lux, allora il valore del CH1 di ingresso sarà $100 \times 3 = 300$ punti.

CH2

Il canale 2 riporta il valore o il codice comando che, tramite opportuna programmazione di MCP XT (vedi esempi nel seguito), deve essere inviato al dimmer o al gruppo DALI per eseguire le funzioni richieste.

CH4

Il canale 4 riporta due informazioni di tipo digitale:

- Punto 1: lo stato della regolazione automatica (1 quando è attiva); questo punto riflette sempre lo stato dell'uscita CH4 punto 1.
- Punto 2: lo stato del sensore di presenza (o dell'ingresso digitale) comprensivo del ritardo impostato in fase di configurazione (vedi relativo paragrafo). Questo punto sarà attivo se il sensore è attivo oppure se non è ancora scaduto il tempo di ritardo a partire dall'ultima rilevazione della presenza.

Sezione di uscita

Il modulo può avere, come accennato precedentemente, anche un indirizzo di uscita per l'impostazione via bus di alcuni parametri di funzionamento; tale indirizzo andrà abilitato, se richiesto, mediante il pannello di configurazione del ModLC-WM-P, come descritto nel seguito. Le informazioni mappate sulla sezione di uscita sono le seguenti:

Punto	CH1	CH2	CH3	CH4
1	Imposta setpoint per la regolazione automatica di luminosità	Preset	Non utilizzato	Attiva Reg.Aut.
2				Azzera ritardo IN
3				Resetta Reg.Aut.
4				Reset Totale
5				Pulsante Virtuale
6				No ON da pres.
7				Forza Presenza
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-

Il significato di queste informazioni di uscita è qui di seguito descritto nel dettaglio.

CH1

Il canale 1 consente di impostare il valore del setpoint desiderato per la regolazione luminosa; in pratica, quando il sistema è in regolazione, il valore nel CH1 di ingresso e quello nel CH1 di uscita si equivalgono. I valori consentiti per il CH1 di uscita sono da 0 a 1000.

CH2

Il canale 2 di uscita *ha senso unicamente se il ModLC-WM-P è impostato su un modo SMART.*

Scrivendo un valore su questo canale (esclusivamente tra 0 e 100), si commuta il sistema in MANUALE e questo valore viene copiato sul CH2 di ingresso, in modo tale che automaticamente venga poi trasferito ai dimmer (o al gruppo DALI) da MCPXT. Questo è utile quando si vuole imporre un valore fisso di luce da supervisore o altro.

Quando il Preset è attivo, vale a dire quando il CH2 di uscita ha un valore tra 0 e 100, *il sensore di presenza, se previsto, viene ignorato* (questo per evitare che le luci si accendano o si spengano da sensore di presenza); il pulsante locale (sia esso fisico o il punto 5 del CH4 di uscita, vedi nel seguito) mantiene comunque la funzionalità prevista per quel modo SMART.

In caso contrario questo canale contiene il valore 128 ad indicare che il Preset non è attivo.

Per uscire dal modo Preset si deve agire sul punto 4 del CH4 di uscita (Reset Totale, vedi nel seguito), oppure commutare in automatico (se previsto dal modo SMART selezionato).

CH4

Il canale 4 permette di eseguire le seguenti operazioni:

- **Punto 1: Attiva Regolazione Automatica.** Se attivato abilita la regolazione automatica, quindi il ModLC-WM-P calcola il valore da porre sul CH2 di ingresso per raggiungere e mantenere il setpoint specificato dal CH1 di uscita. Se disattivato, ModLC interrompe il calcolo e il CH2 di ingresso rimane all'ultimo valore calcolato; per azzerare quest'ultimo valore si deve attivare il punto 3 descritto nel seguito. *In modo SMART questo punto viene gestito automaticamente dal ModLC stesso.*
- **Punto 2: Azzerata ritardo IN.** Se attivato fa scadere forzatamente il tempo di ritardo alla disattivazione dell'ingresso digitale; questo punto lavora sul livello, nel senso che se rimane attivo, il tempo di ritardo è sempre zero.
- **Punto 3: Reset Regolazione Automatica.** Se attivato disabilita la regolazione automatica, disattiva il punto 1 dello stesso canale di uscita e azzerata il canale CH2 di ingresso (che normalmente significa che le luci vengono spente); se permane nello stato attivo, non sarà possibile attivare il punto 1 di uscita, quindi non sarà possibile attivare la regolazione automatica. *In modo SMART, a meno che non si voglia ottenere qualche funzione particolare, non si deve modificare lo stato di questo punto.*
- **Punto 4: Reset Totale.** Se attivato si esegue un reset generale, quindi contemporaneamente un Reset Regolazione Automatica, un Azzerata ritardo IN e azzerata CH2 di ingresso. Fintanto che questo punto rimane attivo, tutto rimane bloccato, compreso il rilevamento dell'ingresso digitale del ModLC e del pulsante locale (ovviamente rimane in funzione la comunicazione sul bus); quindi può essere utilizzato da supervisore per disabilitare l'accensione delle luci. Nel momento in cui questo punto viene disattivato, il sistema riparte normalmente in accordo a come è stato configurato ed in accordo alla situazione che si trova in quel momento.

- **Punto 5: Pulsante Virtuale.** Comandando questo punto di uscita si ottengono le stesse funzioni relative al pulsante locale "fisico" stabilite per il modo Smart che è stato attivato; questo punto è quindi utile per avere un pulsante su supervisore (o su pagina WEBS) con funzioni simili a quelle del pulsante "fisico" (si tenga presente che le funzioni One Touch, quando previste, potrebbero non funzionare correttamente a causa dei ritardi introdotti dalla comunicazione tra supervisore, MCP XT e ModLC-WM-P).
- **Punto 6: No ON da pres.** Quando attivo, l'accensione in SMART1 non avviene da sensore di presenza ma solo da pulsante.
- **Punto 7: Forza Presenza.** Quando attivo, si forza nel ModLC la presenza; in altre parole questo punto di uscita si comporta come se fosse l'ingresso di presenza "fisico" del ModLC. Questo punto è utile, ad esempio, quando si vuole che la presenza di un ModLC faccia "scattare" la presenza su un altro ModLC.

Configurazione del modulo ModLC-WM-P

Nota: nel seguito le diciture ModLC e ModLC-WM-P sono assolutamente equivalenti.

Il pannello di configurazione disponibile in MCP IDE consente di configurare i vari parametri del modulo ModLC attraverso MCP XT ed il bus **CONTATTO**; questa operazione, da eseguirsi in fase di messa in servizio, viene qui descritta. Dal menu principale di MCP IDE selezionare Programmazione, Configurazione Moduli e poi ModLC; verrà mostrata la finestra che segue:

Nota: i pulsanti "Auto Taratura Ki", "Default" e "Programma" sono normalmente disabilitati per evitare di trasferire accidentalmente parametri non voluti ad un ModLC che era già stato tarato o configurato in precedenza; per abilitare questi pulsanti è obbligatorio inserire l'indirizzo del ModLC sul quale si vuole operare e poi eseguire una lettura (premendo il pulsante Leggi).

Il significato dei campi e dei pulsanti in questa finestra è qui di seguito descritto.

Indirizzo Modulo: è l'indirizzo del modulo ModLC che si vuole configurare o leggere.

Indirizzo di uscita: abilitando questa opzione si attiva l'indirizzo di uscita del ModLC (il valore dell'indirizzo di uscita sarà lo stesso assegnato all'ingresso).

Leggi: legge i parametri dal ModLC e li visualizza nella finestra.

Programma: trasferisce al ModLC i parametri correntemente visualizzati nella finestra.

Default: ripristina al valore di default i parametri del modulo; questi sono:

- Ki: 0.250
- Ki Fine: 0.100
- Ampiezza Zona Ki Fine: 3
- Ampiezza Zona Morta: 0
- Imposta Rampa: 10 sec
- Valore Minimo: 40%
- Ritardo: 360 sec
- Ingresso per contatto normalmente aperto

ID & Ver: verifica che il modulo ModLC con l'indirizzo specificato sia connesso al BUS e ne visualizza la versione del firmware.

Chiudi: esce dal pannello di configurazione.

Parametri di Regolazione

Ki (coefficiente integrale): questo parametro, moltiplicato per l'errore ⁽³⁾, definisce l'entità dell'incremento o del decremento, rispetto al valore precedente, del valore da inviare al dimmer (CH2 di ingresso); questo parametro viene preso in considerazione solo quando il valore misurato è fuori dalla zona di Ki Fine (vedi più avanti). In pratica, tanto maggiore è il valore di Ki, tanto più velocemente ci si avvicina al set point; quando la distanza dal setpoint è minore di un dato valore (vedi Ampiezza Zona Ki Fine), il coefficiente diventa il Ki Fine definito al punto successivo. In questo modo è possibile approssimarsi con maggiore precisione (e soprattutto senza oscillazioni) al setpoint, ovviamente a patto che il Ki Fine sia minore del Ki.

Valori consentiti per Ki: da 0,001 a 0,999.

⁽³⁾: l'errore è definito come la differenza tra il setpoint e il valore di luminosità misurato dal sensore.

Ki Fine (coefficiente integrale fine): come per il Ki descritto al punto precedente ma di valore più piccolo; questo parametro viene preso in considerazione solo quando il valore misurato è all'interno della zona di Ki Fine (vedi Ampiezza Zona Ki Fine).

Valori consentiti per Ki Fine: da 0,001 a 0,999.

Ampiezza Zona Ki Fine: definisce la zona attorno al setpoint dove si vuole applicare il coefficiente integrale fine (Ki

Fine). Nelle condizioni di default il Ki Fine viene applicato nella zona compresa tra setpoint+3 e setpoint-3.

Ampiezza Zona Morta: definisce la zona attorno al setpoint nella quale l'algoritmo di autoregolazione non esegue alcun calcolo; quindi se il valore misurato si trova in questa zona non verranno inviati nuovi valori al dimmer. Questo valore può essere 0, nel qual caso la precisione di regolazione è massima.

Imposta Rampa: definisce il valore della rampa di lavoro del dimmer durante l'autoregolazione; la rampa permette di evitare discontinuità durante la regolazione.

Auto Taratura Ki: consente di ricavare automaticamente, come spiegato in seguito (nel paragrafo dedicato), i parametri di autoregolazione Ki e Ki Fine.

Impostazione Soglia

Nessuna soglia: nessuna soglia viene applicata.

Valore Minimo: definisce il valore minimo che può essere inviato al dimmer (in percentuale) quando è attiva la regolazione automatica della luce. Questo parametro è utile nelle situazioni dove è richiesto che la sorgente non venga mai spenta, nemmeno quando la luminosità letta dal sensore è molto superiore al setpoint.

Soglia per OFF: definisce un valore di luminosità in uscita al dimmer (in percentuale) al di sotto del quale la sorgente luminosa viene spenta. E' utile applicare questo parametro in quelle situazioni in cui la sorgente sarebbe dimmerata ad un valore talmente basso per il quale il contributo luminoso è pressoché trascurabile, per cui è più conveniente spegnere completamente le lampade.

Ingresso Digitale

Ritardo: questo parametro è il tempo che deve trascorrere (in secondi) dopo la disattivazione dell'ingresso digitale prima che l'informazione venga inviata sul bus.

Normalmente chiuso: se attivato, l'ingresso del ModLC diventa per contatto normalmente chiuso (nel caso di ModLC-WM-P va lasciato su NA).

Impostazione SMART

In questa sezione della finestra di configurazione si deve scegliere se il ModLC va utilizzato in modo "No Smart" (nel qual caso emula il comportamento dei ModLC con firmware inferiore a 2.0), oppure si deve scegliere uno dei 4 modi SMART come descritto nel relativo paragrafo.

Se si seleziona uno dei 4 modi SMART, si dovranno configurare anche i parametri che di volta in volta verranno abilitati in quanto necessari in quella modalità. Nel dettaglio:

Smart 1 richiede la configurazione di indirizzo, canale e punto cui è collegato il pulsante locale.

Smart 2 richiede richiede la configurazione di indirizzo, canale e punto cui è collegato il pulsante locale e il valore al quale si vuole accendere le luci in caso di One Touch.

Smart 3 richiede richiede la configurazione di indirizzo, canale e punto cui è collegato il pulsante locale e se le luci appartengono ad un sistema DALI, nel qual caso si deve attivare la relativa opzione (in caso contrario si assume che siano moduli dimmer della famiglia **CONTATTO**).


Smart 4 richiede la configurazione di indirizzo, canale e punto cui è collegato il pulsante locale o in opzione di scegliere se il pulsante locale è collegato all'ingresso digitale del ModLC (in questo caso il ritardo sull'ingresso viene

ignorato). Il pulsante ? Nella finestra di configurazione richiama una schermata di aiuto che descrive i modi Smart disponibili, in modo da avere un veloce riferimento quando si deve scegliere il funzionamento appropriato.


Auto Taratura

Il pulsante di auto taratura presente nel pannello di configurazione del modulo ModLC-WM-P permette di far calcolare al programma stesso i valori ottimali per il Ki ed il Ki Fine.

Premendo il pulsante apparirà un messaggio che chiede di portare al 100% tutte le luci coinvolte nella regolazione (questa operazione può essere fatta mediante MCP Visio):



Portate le luci al 100%, premere OK; il programma calcola, per il ModLC-WM-P selezionato nel campo indirizzo del pannello di configurazione, i valori ottimali di Ki e Ki Fine, poi apparirà il messaggio di calcolo eseguito:



Premere OK; nel pannello di configurazione appariranno i valori calcolati per Ki e Ki Fine. Per trasferire effettivamente i valori calcolati al modulo ModLC-WM-P, premere Invia.

Esempi di programmazione di MCP XT

Per il corretto funzionamento, è *assolutamente obbligatorio* inserire nella configurazione di MCP XT la direttiva **FIELDtoRAM** relativa al CH2 di uscita e al punto 1 del CH4 di uscita per tutti i ModLC installati (se la sezione di uscita del ModLC è stata abilitata, altrimenti la direttiva non serve).

Se ad esempio fossero installati 2 ModLC con indirizzo 1 e 2, si deve inserire nella configurazione di MCP XT la seguente direttiva:

```
FIELDtoRAM = ( AO1:2, O1:4.1, \
                AO2:2, O2:4.1 )
```

Esempio 1: No smart

Se si utilizza ModLC come semplice sensore di luce, allora l'indirizzo di uscita del modulo dovrà essere disabilitato in quanto inutile; in questo caso, sarà sufficiente la dichiarazione dei moduli installati. Per un ModLC di indirizzo 1:

```
MODLC = ( I1 )
```

A questo punto saranno disponibili il valore di luminosità letta dal sensore (CH1 di ingresso) e lo stato dell'ingresso digitale (CH4 di ingresso punto 2), con ritardo o meno a seconda di come è stato configurato (vedi relativo paragrafo); queste informazioni potranno poi essere utilizzate nelle

equazioni e/o negli script di MCP XT per implementare le funzioni volute.

Esempio 2: No smart

Un semplice sistema di regolazione automatica può essere composto da un corpo illuminante controllato da un modulo dimmer (ad esempio Mod2DV o Mod2DM) e dal sensore di presenza **DUEMMEGI** SRP collegato all'ingresso del ModLC con indirizzo di uscita abilitato. Supponendo che 100 l'indirizzo del Mod2DM e 1 quello del ModLC la configurazione di MCP XT dovrà contenere le seguenti direttive:

```
MODLC = ( I1, O1 )
MOD2DM = ( I100, I101, O100, O101 )
FIELDtoRAM = ( AO1:2, O1:4.1 )
```

Fissato un valore per il setpoint, scrivendone il valore sul CH1 di uscita del ModLC, si vuole che, appena viene rilevata la presenza, la lampada si accenda e si attivi la regolazione automatica. Alla disattivazione del punto 2 del CH4 di ingresso, che significa dopo che è trascorso il tempo di ritardo (vedi paragrafo precedente) dall'ultima presenza rilevata, la lampada deve spegnersi.

Per ottenere questo comportamento il controllore MCP XT deve essere programmato con le seguenti equazioni:

```
O1:4.1 = I1:4.2
AO100:1 = AI1:2
O1:4.3 = !I1:4.2
```

La prima equazione attiva il bit Auto quando si attiva l'ingresso del ModLC, che corrisponde al rilevamento di una presenza. Quando il ModLC è in modo Auto, rende disponibile sul CH2 di ingresso i valori (tra 0 e 100) da inviare al dimmer per raggiungere e mantenere il setpoint voluto; quindi sarà sufficiente, attraverso MCP XT, inviare questi valori al dimmer mediante la seconda equazione.

La terza equazione, infine, attiva il bit di Reset Auto alla disattivazione del punto di ingresso 2 CH4 (presenza più ritardo), il che azzerà il valore da inviare al dimmer provocando lo spegnimento della lampada.

Esempio 3: Smart 1

In aggiunta al funzionamento dell'esempio precedente, si vuole un pulsante con la classica funzione di monocomando che consenta di regolare manualmente la luminosità della lampada; in altre parole, premendo e mantenendo premuto il pulsante la luminosità deve aumentare o diminuire, mantenendo il valore raggiunto al rilascio del pulsante stesso.

Quando il sistema si trova in regolazione automatica di luce, una breve pressione (minore di 0.4 secondi) sul pulsante spegne la luce.

In ogni caso, quando non viene più rilevata alcuna presenza (compreso ritardo), la lampada viene spenta. Quando invece viene rilevata nuovamente una presenza, il sistema torna in regolazione automatica di luce se Ox:4.6=0, altrimenti (Ox:4.6=1) l'accensione può avvenire solo da pulsante locale.

In pratica, il funzionamento (Ox:4.6=0) risulta essere il seguente:

un impiegato entra nel proprio ufficio, la sua presenza viene rilevata dal sensore **DUEMMEGI** SRP e la luce si accende in regolazione automatica. Se l'impiegato vuole aumentare la luminosità preme e mantiene premuto il pulsante; se invece vuole diminuire la luminosità rilascia il pulsante e poi lo preme e mantiene premuto nuovamente.

Quando la luminosità è di suo gradimento rilascia il pulsante e la lampada non effettuerà più nessuna variazione. Per spegnere le luci sarà sufficiente una breve pressione sul pulsante; per riaccenderle in automatico sarà necessaria una ulteriore breve pressione sul pulsante.

Se esce e non rientra nell'ufficio per più del tempo di ritardo impostato la luce si spegne. Al suo rientro, viene nuovamente rilevata la sua presenza e il sistema entra ancora in regolazione automatica anche se l'impiegato aveva in precedenza regolato manualmente la luminosità.

Il funzionamento appena descritto corrisponde esattamente al modo Smart 1, per cui si dovrà impostare il ModLC in questa modalità. Supponendo che il pulsante locale sia collegato all'ingresso di un Mod8I/A con indirizzo 50, e che la zona sia gestita da un dimmer Mod2DM di indirizzo 100 e 101, la configurazione di MCP XT dovrà contenere le seguenti direttive:

```
MODLC = ( I1, O1 )
MOD2DM = ( I100, I101, O100, O101 )
MOD8I/A = ( I50 )
FIELDtoRAM = ( AO1:2, O1:4.1 )
```

Il resto della programmazione di MCP XT, grazie al modo SMART, sarà semplicemente:

```
AO100 = AI1:2
AO101 = AI1:2
```

Se si vuole regolare in parallelo altri dimmer dallo stesso ModLC, è sufficiente aggiungere righe di equazioni come le precedenti.

Se invece dei moduli dimmer della famiglia **CONTATTO** si utilizzasse un sistema DALI (interfacciato mediante ModDALI), risulterà agevole utilizzare la specifica equazione. Supponendo di voler realizzare un impianto composto da 4 uffici, in ognuno dei quali è installato un ModLC configurati con una delle regolazioni di tipo Smart.


Si supponga anche che ad ogni ufficio sia stato assegnato un gruppo DALI (es. G1, G2, G3 e G4). Per trasferire il valore o il comando stabilito da ognuno dei ModLC (e contenuto nel CH2 di ingresso) al relativo gruppo si potrà utilizzare l'equazione DALI come segue:

```
AO100:1 = DALI ( G1, AI1:2, \
                 G2, AI2:2, \
                 G3, AI3:2, \
                 G4, AI4:2 \
                )
```

dove **AO100:1** è il canale 1 del ModDALI che controlla i 4 uffici e **AI1-AI2-AI3-AI4** sono i relativi ModLC.

Visualizzazione

Tramite MCP Visio è possibile visualizzare la mappa relativa al modulo ModLC come nella figura che segue.



N.B.: nel caso in cui non venga attivato l'indirizzo di uscita, la parte destra della mappa di visualizzazione (dove sono indicati setpoint e comandi digitali) apparirà di colore grigio.

Sezione d'ingresso

Brightness: è il valore di luminosità misurato dal ModLC (3 volte il valore in lux).

Dimmer Value: è il valore che in regime di regolazione automatica deve essere inviato al dimmer (%).

Punti digitali:

- x Auto: visualizza lo stato della regolazione automatica di luminosità
- x Input: visualizza lo stato dell'ingresso digitale comprensivo di ritardo

Sezione d'uscita

Brightness SP: è il valore del setpoint in caso di regolazione automatica (3 volte il valore voluto in lux).

Preset: è il valore del Preset da inviare al dimmer; inserendo un valore tra 0 e 100, si commuta il sistema in MANUALE e questo valore viene copiato sul CH2 di ingresso, in modo tale che automaticamente venga poi trasferito ai dimmer (o al gruppo DALI). Quando contiene un valore tra 0 e 100, *il sensore di presenza, se previsto, viene ignorato* (questo per evitare che le luci si accendano o si spengano da sensore di presenza); in caso contrario questo canale contiene il valore 128 ad indicare che il Preset non è attivo.

Punti digitali:


- x Auto: punto che abilita/disabilita la regolazione automatica
- x Clear Delay: quando viene attivato forza a zero il tempo di ritardo dell'ingresso digitale
- x Reset Auto: quando viene attivato disabilita la regolazione automatica e inoltre pone a zero il valore da inviare al dimmer
- x Reset All: quando attivato esegue un reset generale, quindi contemporaneamente un Reset Auto, Clear Delay e azzerà CH2 di ingresso
- x Virtual P.: comandando questo punto di uscita si ottengono le stesse funzioni relative al pulsante locale "fisico" stabilite per il modo Smart che è stato attivato
- x On by P. only: opzione per il modo SMART1

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	24V \pm 25% SELV
Assorbimento MAX	30mA @ 24V con sensore di presenza attivo
Sensore di luce	Fotorivelatore con risposta spettrale equivalente a quella dell'occhio umano
Fondo scala	350 lux
Risoluzione	0.3 lux
Errore di misura	\pm 5% del fondo scala
Sensore di presenza	Principio infrarossi passivi (PIR)
Angolo di copertura	100°
Range di rilevamento MAX	10 metri
Ingresso digitale:	Configurabile NA/NC
Tensione operativa	24V nominali
Corrente di ingresso	4mA @ 24V
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	-30 ÷ +85 °C
Grado di protezione	IP20

Nota: questo foglio tecnico si riferisce a ModLC-WM-P con FW 2.4 o superiore.

Dimensioni



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata). Questo marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto ed eventuali accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utilizzatore a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Prescrizioni di installazione e limitazioni d'uso Norme e disposizioni

La progettazione e la messa in servizio di impianti elettrici deve avvenire attenendosi alle norme, direttive, prescrizioni e disposizioni in vigore nella rispettiva nazione. L'installazione, la configurazione e la programmazione dei componenti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. L'installazione ed il collegamento della linea bus **CONTATTO** e dei dispositivi correlati deve essere eseguita in conformità alle indicazioni del costruttore (riportate sul foglio tecnico specifico del prodotto) ed alle norme vigenti.

Tutte le norme di sicurezza vigenti, come per esempio norme antinfortunistiche o leggi su mezzi o strumenti di lavoro, devono essere rispettate.

Indicazioni di sicurezza

Proteggere l'apparecchio, sia durante il trasporto, l'immagazzinaggio che durante il funzionamento, da umidità, sporcizia e danneggiamenti vari. Non utilizzare l'apparecchio in modo non conforme ai dati tecnici specifici.

Non aprire mai il contenitore dei moduli. Se non diversamente specificato, installare in contenitore chiuso (es. quadro elettrico). Se previsto, collegare il terminale di terra. Non ostacolare il raffreddamento dell'apparecchio.

Messa in servizio

L'assegnazione dell'indirizzo fisico si effettua con l'apposito programmatore e la configurazione di eventuali parametri si realizza con gli specifici programmi forniti; per maggiori dettagli fare riferimento al foglio tecnico specifico del prodotto. Per la prima messa in funzione del dispositivo, in generale e se non diversamente specificato sul foglio tecnico specifico del prodotto, procedere nel modo seguente:

- Accertarsi che l'impianto non sia in tensione
- Indirizzare il dispositivo (se previsto)
- Montare e cablare il dispositivo secondo gli schemi indicati sul foglio tecnico specifico del prodotto
- Solo successivamente inserire la tensione d'esercizio 230Vca per l'alimentatore del bus e gli altri circuiti correlati

Conformità normativa

I dispositivi della linea **CONTATTO** sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive:

- 2014/30/UE (EMC)
- 2014/35/UE (Low Voltage)
- 2011/65/UE (RoHS)

Nota

Le caratteristiche dichiarate ed il presente foglio tecnico possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.